



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00158/21

Серия **RU** № **0346912**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТехнологии». Место нахождения (адрес юридического лица): 141304, Россия, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 3А, этаж 2, помещение 10. Адрес места осуществления деятельности: 141304, Россия, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 3А. ОГРН: 1165042052416. Телефон: +7 (495) 215-13-29, адрес электронной почты: prom@goodhim.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТехнологии». Место нахождения (адрес юридического лица): 141304, Россия, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 3А, этаж 2, помещение 10. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141304, Россия, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 3А.

### ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: состав пропиточный огнебиозащитный торговой марки «GOODHIM», марки: «EXPERT 1G», плотностью от 1,02 г/см<sup>3</sup> до 1,06 г/см<sup>3</sup>, выпускаемый по ТУ 2257-010-03856078-2016 «Составы для огнебиозащиты древесины. Технические условия» с изменением №1. Нанесение согласно технологическому регламенту ТРП 06-04-21 на проектирование и производство работ по устройству и эксплуатации покрытия для древесины на основе огнебиозащитных составов. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2724/О-21 от 15.12.2021 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 350 от 02.11.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77). Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний (Переиздание)», пункты 5.1 и 5.2. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки приведены в приложении (бланк № 0850517) на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.12.2021

ПО 16.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Менашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)





## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00158/21

Серия **RU** № **0850517**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824 99 700 0	<p>Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: состав пропиточный огнебиозащитный торговой марки «GOODHIM», марки: «EXPERT 1G», плотностью от 1,02 г/см<sup>3</sup> до 1,06 г/см<sup>3</sup>, нанесенный согласно технологическому регламенту ТРП 06-04-21 на проектирование и производство работ по устройству и эксплуатации покрытия для древесины на основе огнебиозащитных составов, обеспечивает:</p> <p>I группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 250 г/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь). Состав устойчив к старению;</p> <p>II группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 150 г/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь). Состав устойчив к старению.</p>	ТУ 2257-010-03856078-2016 «Составы для огнебиозащиты древесины. Технические условия» с изменением №1

**Условия хранения:** состав огнебиозащитный хранят в закрытых емкостях при температуре не ниже минус 5°C. При хранении тара не должна находиться вблизи источников тепла, подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

**Гарантийный срок хранения состава огнебиозащитного:** 12 месяцев со дня изготовления в крупногабаритной таре и 36 месяцев в герметичной заводской упаковке.

**Срок службы огнезащитной обработки:** 10 лет при эксплуатации на открытом воздухе (при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков) и внутри помещения в условиях классов службы I-XIII (по ГОСТ 20022.2).

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Генашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)