



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0**

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.Н.00439**  
*(номер сертификата соответствия)*

**032810**  
*(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

*(наименование и местонахождение заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТехнологии», (ООО «ЭкоТехнологии»), ОГРН: 1165042052416. Юридический адрес: 141333, Московская область, город Сергиев Посад, деревня Федорцово, дом № 31Б, РОССИЯ. Фактический адрес: 141333, Московская область, город Сергиев-Посад, Московское шоссе, дом 3а, РОССИЯ, телефон: +7-495-215-13-29, адрес электронной почты: prom@goodhim.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

*(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТехнологии», (ООО «ЭкоТехнологии») Юридический адрес: 141333, Московская область, город Сергиев Посад, деревня Федорцово, дом № 31Б, РОССИЯ. Фактический адрес: 141333, Московская область, город Сергиев-Посад, Московское шоссе, дом 3а, РОССИЯ, телефон: +7-495-215-13-29, адрес электронной почты: prom@goodhim.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

*(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

*(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Огнебиозащита для древесины торговой марки GOODHIM, в виде готового раствора плотностью от 1,02 г/см<sup>3</sup> до 1,06 г/см<sup>3</sup>, марок: GOODHIM EXPERT 1G, GOODHIM EXPERT 1G RED, GOODHIM EXPERT K1, GOODHIM EXPERT K2, GOODHIM EXPERT 1G DRY. Серийный выпуск

Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 –	код ОК 034 (ОКПД 2)
трудновоспламеняемые (В1), Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18– с умеренной дымообразующей способностью (Д2), Группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97 – нераспространяющие (РП1), Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – умеренноопасные (Т2)	<b>20.13.24.149</b> <b>код ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000</b>

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

*(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)*

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №БЦ21-08-02/1 от 02.08.2021 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

*(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №VCS-IST.SS.RU.0161.11.18/1 г. выдан ОС СДС «МТС» ООО "Парадигма", рег.№РОСС RU.31763.04ЖОЭ2

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 03.08.2021 г. по 02.08.2026 г.

Руководитель  
 (заместитель руководителя  
**органа по сертификации)**  
 (подпись, инициалы, фамилия)

*(подпись)* Д.О. Минаев

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

*(подпись)* М.О. Юдин

